

Частное учреждение общеобразовательная организация
«Гимназия имени Святого Григора Нарекаци»
Российской и Ново-Нахичеванской Епархии
Святой Армянской Апостольской Православной Церкви

Индекс 127473 , г.Москва, 1-й Шемиловский пер., д. 18. welcome@gsgn.msk.ru

тел., факс: (495)-707-27-47/681-07-65 [http:// www. gsgn.msk.ru](http://www.gsgn.msk.ru)

ОКПО 42016222, ОГРН1157700002745, ИНН/КПП7707333960 /770701001

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЗДАНИИ ГИМНАЗИИ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Москва

2022

1. Общие положения

1. Перед началом учебного года Гимназия должна быть принята комиссией, в состав которой включаются представители государственного пожарного надзора.
2. Территория Гимназии должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомить пожарную охрану.
4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.
5. Разжигание костров, сжигание мусора на территории не допускается.
6. Классы детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.
7. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.
9. В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках (клетках) и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки.
10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.
11. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры, холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, которые постоянно должны находиться в исправном состоянии.
В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу.
13. Здание Гимназии должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.
14. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам, архивы, голубятни).
15. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их

в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

16. В здании Гимназии проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

17. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах Гимназии должны содержаться в исправном состоянии. Допускается закрывать нижнюю часть наружных вертикальных лестниц легко снимаемыми щитами на высоту не более 2,5м от уровня земли.

18. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, и других легковоспламеняющихся материалов в Гимназии и ее подвальных помещениях не допускается.

19. В здании Гимназии

запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей;
- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- обертывать электрические лампочки бумагой, материей и другими горючими материалами;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть оргтехнику, электроприборы;

20. одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из не горючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления;

- 21.** огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения директора Гимназии. Эти работы должны проводиться согласно требованиям "Правил пожарной безопасности";
- 22.** пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника Гимназии; {использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается; глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения; утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов};
- 23.** все здания и помещения Гимназии должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;
- 24.** по окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя и другие работники Гимназии должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

ЧУОО "ГИМНАЗИЯ ИМ. СВ. ГРИГОРА НАРЕКАЦИ" СААПЦ, Нерсиян Мкртич Григорьевич, ДИРЕКТОР
13.07.2022 22:39 (MSK), Сертификат № 66CAC000F2AD9FAC4568607EDD3443C0